

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Нововоронеж
МУП "Горэлектросети"**

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9
(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	http://www.nv-ges/narod.ru
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Февраль 2019 года

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2019 г. не осуществлялся	Вывод в ремонт	Ввод из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС №4	01.02.19г. 9:30	01.02.19г. 13:30	Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА.	Согласно графику обходов и осмотров.
2.	ПС №3	04.02.19г. 9:00	04.02.19г. 14:45	Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА.	Согласно графику обходов и осмотров.
3.	ПС №1	05.02.19г. 8:45	05.02.19г. 13:00	Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА.	Согласно графику обходов и осмотров.
4.	ПС №2	06.02.19г. 8:30	06.02.19г. 15:45	Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА.	Согласно графику обходов и осмотров.

№ п/п	Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2018г. не осуществлялся	Вывод в ремонт	Ввод из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
5.	Стационарная ВВЛ.	07.02.19г. 8:30	08.02.19г. 16:00	Испытание средств защиты.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
6.	Стационарная ВВЛ.	11.02.19г. 8:30	14.02.19г. 16:30	Испытание электромонтажного инструмента с изолированными рукоятками. Испытание средств защиты используемых в электроустановках.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
7.	Мастерская по ремонту.	15.02.19г. 9:00	18.02.19г. 16:00	Ревизия и укомплектование двигателей обдува.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
8.	Лаборатория РЗиА.	19.02.19г. 9:00	20.02.19г. 16:00	Проверка и ревизия электродвигателей переменного тока типа ДК-112.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
9.	Административное здание. Мастерские по ремонту. Складские помещения.	21.02.19г. 9:00	22.02.19г. 15:45	Проверка контура заземления и переходных сопротивлений.	Согласно графику ППР.
10.	Административное здание. Мастерские по ремонту. Складские помещения.	25.02.19г. 9:00	26.02.19г. 16:00	Измерение сопротивления и испытание изоляции электросетей до 1000В.	Согласно графику ППР.
11.	ПС № 1,2,3,4.	27.02.19 г. 8:30	28.02.19 г. 15:00	Осмотр технологического оборудования, проверка цепей обогрева, чистка снега.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце _____ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
 Статус информации: «фактическая»
 Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)