

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа город  
Нововоронеж  
МУП "Горэлектросети"**

(наименование организации)

**Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9**  
(адрес организации)

**Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24**

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	<a href="http://nv-ges.narod.ru">http:// nv-ges.narod.ru</a>
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Март 2019 года

**Регулируемая деятельность: передача электрической энергии**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

№ п/п	Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в марте 2019г. не осуществлялся	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	Ремонтная мастерская.	01.03.19г. 9:00	01.03.19г. 16:00	Техническое обслуживание заточного, сверлильного станков	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
2.	ПС № 2	04.03.19 г. 8:30	04.03.19 г. 15:30	Техническое обслуживание дизель генератора.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
3.	Административное здание.	05.03.19 г. 9:00	05.03.19+г. 15:50	Ремонт электроосветительной арматуры складских помещений.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
4.	Стационарная ВВЛ.	06.03.19г. 8:30	07.03.19г. 14:30	Испытание повышенным напряжением средств защиты используемых в электроустановках.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.

№ п/п	Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в марте 2019г. не осуществлялся	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
5.	Ремонтные мастерские	11.03.19г. 8:30	12.03.19г. 15:30	Техническое обслуживание сварочных агрегатов ВА3 – 70, ТС – 400.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
6.	Ремонтные мастерские	13.03.19г. 8:30	14.03.19г. 16:00	Техническое обслуживание сварочного агрегата АДД-4001.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
7.	Стационарная ВВЛ.	15.03.19г. 8:30	15.03.19г. 16:30	Техническое обслуживание стационарной электролаборатории.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
8.	Стационарная ВВЛ	18.03.19г. 9:00	18.03.19г. 16:30	Подготовка испытательных установок к метрологическому освидетельствованию.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
9.	ПС № 1; 2; 3; 4; «Северная».	19.03.19 г. 8:30	22.03.19 г. 15:30	Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА.	Согласно графику обходов и осмотров.
10.	ПС «Северная»	25.03.19г. 8:45	26.03.19г. 15:00	Проверка схемы сигнализации КРУН-6кВ I секция.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
11.	ПС «Северная»	27.03.19г. 9:15	28.03.19г. 15:15	Проверка схемы блокировки КРУН-6кВ I секция.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
12.	ПС «Северная»	29.03.19г. 9:05	29.03.19г. 15:20	Проверка вторичных цепей ТН-1 КРУН-6кВ, проверка схемы АВР-0,4 кВ пом.ОПУ.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.  
Статус информации: «фактическая»  
Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)