

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Нововоронеж
МУП "Горэлектросети"**

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	http:// nv-ges.narod.ru
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Апрель 2019 года

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС № 3 яч.№ 2	01.04.19 г. 8:40	01.04.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ.	Согласно графику ППР.
2.	ПС № 3 яч.№ 3	02.04.19 г. 8:50	02.04.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ.	Согласно графику ППР.
3.	ПС № 3 яч.№ 5	03.04.19 г. 9:00	03.04.19 г. 14:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ.	Согласно графику ППР.
4.	ПС № 3 яч.№ 6	04.04.19 г. 8:40	04.04.19 г. 15:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ.	Согласно графику ППР.
5.	ПС № 3 яч.№ 16	08.04.19 г. 9:00	08.04.19 г. 15:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ.	Согласно графику ППР.
6.	ПС № 3 яч.№ 8	09.04.19 г. 8:45	09.04.19 г. 16:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
7.	ПС № 3 яч.№ 19	10.04.19 г. 8:40	10.04.19 г. 14:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ.	Согласно графику ППР.

8.	ПС № 3 яч.№ 22	11.04.19 г. 8:50	11.04.19 г. 15:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ.	Согласно графику ППР.
9.	ПС № 3 яч.№ 10	12.04.19 г. 9:30	12.04.19 г. 13:40	Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
10.	ПС № 3 яч.№ 23	15.04.19 г. 8:50	15.04.19 г. 15:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ.	Согласно графику ППР.
11.	ПС № 3 яч.№ 12	16.04.19 г. 9:00	16.04.19 г. 14:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
12.	ПС № 3 яч.№ 20	17.04.19 г. 9:20	17.04.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
13.	ПС № 3 «Очистные сооружения» 35/6 кВ	18.04.19 г. 9:00	18.04.19 г. 15:00	Проверка и опробование схемы сигнализации. Проверка и опробование схемы оперативной блокировки разъединителей.	Согласно графику ППР.
14.	ПС № 3 35/6 кВ «Очистные сооружения» Т-1, В-35-Т-1, ТСН-1, В-6-Т-1 яч.№7	22.04.19 г. 9:10	25.04.19 г. 14:00	Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформаторов Т-1, ТСН-1.	Согласно графику ППР.
15.	ПС № 3 ОРУ-35 кВ СВ-35	26.04.19 г. 9:00	26.04.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
16.	ПС № 3 ОРУ-35 кВ МВ-УС	29.04.19 г. 9:30	29.04.19 г. 15:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
17.	ПС № 3 ОРУ-35 кВ ТН-2	30.04.19 г. 8:50	30.04.19 г. 14:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце _____ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
 Статус информации: «фактическая»
 Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)