

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город  
Нововоронеж

МУП "Горэлектросети"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

**Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24**

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	<a href="http://nv-ges.narod.ru">http:// nv-ges.narod.ru</a>
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Май 2019 года

**Регулируемая деятельность: передача электрической энергии**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС № 3 ТН-35-1	06.05.19 г. 8:40	07.05.19 г. 14:30	Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
2.	ТП-41 РУ-0,4 кВ ввод №1	08.05.19 г. 9:20	08.05.19 г. 14:00	Замена концевого выключателя в цепи взвода привода. Проверка схемы АВР.	Согласно журнала дефектов.
3.	ПС № 3 35/6 кВ «Очистные сооружения» Т-2, В-35-Т-2, ТСН-2, В-6-Т-2 яч.№18	13.05.19 г. 9:00	16.05.19 г. 14:30	Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформаторов Т-2, ТСН-2.	Согласно графику ППР.
4.	ПС № 3 яч.№ 17 ТН-1	17.05.19 г. 8:40	17.05.19 г. 15:00	Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
5.	ПС № 3 МВ-35-44, ТН-35-44	20.05.19 г. 8:30	20.05.19 г. 16:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.

6.	ПС № 3 МВ-35-43, ТН-35-43	21.05.19 г. 8:45	21.05.19 г. 16:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
7.	ПС № 1 яч.№ 1	22.05.19 г. 8:40	22.05.19 г. 14:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
8.	ПС № 1 яч.№ 2	23.05.19 г. 8:50	23.05.19 г. 14:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
9.	ПС № 1 яч.№ 6 ТН-1	24.05.19 г. 9:10	24.05.19 г. 13:40	Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
10.	ПС № 1 яч.№ 3	27.05.19 г. 8:50	27.05.19 г. 15:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
11.	ПС № 1 яч.№ 4	28.05.19 г. 9:00	28.05.19 г. 14:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
12.	ПС № 1 яч.№ 5	29.05.19 г. 9:20	29.05.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
13.	ПС № 1 яч.№ 11	30.05.19 г. 9:00	30.05.19 г. 14:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
14.	ПС № 1 яч.№ 7	31.05.19 г. 9:10	31.05.19 г. 14:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.  
 Статус информации: «фактическая»  
 Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)