

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Нововоронеж
МУП "Горэлектросети"**

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	http://www.nv-ges/narod.ru
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Июнь 2019 года

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№12	03.06.19 г. 8:40	03.06.19 г. 14:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
2.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№10	04.06.19 г. 8:50	04.06.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
3.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№19	05.06.19 г. 9:00	05.06.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
4.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№15	06.06.19 г. 8:30	06.06.19 г. 14:45	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
5.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№21	07.06.19 г. 8:50	07.06.19 г. 14:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
6.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№21	10.06.19 г. 9:00	10.06.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
7.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№20	11.06.19 г. 9:00	11.06.19 г. 14:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонт	Виды работ (категория заявки)	Примечание
8.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№17	13.06.19 г. 8:30	13.06.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
9.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№22	14.06.19 г. 9:35	14.06.19 г. 14:45	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
10.	ПС №1 35/6 кВ Т-2, В-35-Т-2, ТСН-2, В-6-Т-2 яч.№13	17.06.19 г. 9:00	21.06.19 г. 14:30	Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформаторов Т-2, ТСН-2.	Согласно графику ППР.
11.	ПС №1 35/6 кВ Т-1, В-35-Т-1, ТСН-1, В-6-Т-1 яч.№9	24.06.19 г. 8:30	27.06.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформаторов Т-1, ТСН-1.	Согласно графику ППР.
12.	ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№16	28.06.19 г. 9:45	28.06.19 г. 14:50	Текущий ремонт ТН-2 и частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце _____ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
 Статус информации: «фактическая»
 Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)