

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Нововоронеж
МУП "Горэлектросети"**

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	http://www.nv-ges/narod.ru
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Август 2019 года

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№7	05.08.19 г. 8:30	05.08.19 г. 14:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
2.	ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№8	06.08.19 г. 8:40	06.08.19 г. 15:40	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
3.	ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№9	07.08.19 г. 8:50	07.08.19 г. 15:45	Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
4.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№9	08.08.19 г. 9:10	08.08.19 г. 14:50	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
5.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№6	09.08.19 г. 9:20	09.08.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
6.	ПС №2 100/35/6 кВ Т-2, В-110-Т-2, В-35-Т-2, В-6-Т-2, ТСН-2	12.08.19 г. 9:00	16.08.19 г. 14:00	Текущий ремонт разъединителей ОРУ-110 кВ. Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформатора Т-2, ТСН-2.	Согласно графику ППР.

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонт	Виды работ (категория заявки)	Примечание
7.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№48	19.08.19 г. 8:50	19.08.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
8.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№7	20.08.19 г. 9:30	20.08.19 г. 16:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
9.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№3	21.08.19 г. 8:30	21.08.19 г. 15:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
10.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№22	22.08.19 г. 8:30	22.08.19 г. 15:50	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
11.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№8	23.08.19 г. 9:00	23.08.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
12.	ПС «Северная» ОРУ-110 кВ	26.08.19 г. 9:25	26.08.19 г. 15:40	Проверка схемы оперативной блокировки разъединителей.	Согласно графику ППР.
13.	ПС № 1 ОРУ-35 кВ ВЛ-43	27.08.19 г. 8:30	27.08.19 г. 16:30	Текущий ремонт линейного портала, стоек разъединителей.	Согласно графику ППР.
14.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№17	28.08.19 г. 8:40	28.08.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
15.	ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№3	29.08.19 г. 8:30	29.08.19 г. 15:50	Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание МВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
16.	ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№1	30.08.19 г. 9:00	30.08.19 г. 15:30	Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание МВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце _____ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
Статус информации: «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)