

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа город  
Нововоронеж  
МУП "Горэлектросети"**

(наименование организации)

**Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9**

(адрес организации)

**Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24**

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	<a href="http://www.nv-ges/narod.ru">http://www.nv-ges/narod.ru</a>
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Сентябрь 2019 года

**Регулируемая деятельность: передача электрической энергии**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№2	02.09.19 г. 8:30	02.09.19 г. 15:00	Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание МВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
2.	ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№1А	03.09.19 г. 10:30	03.09.19 г. 16:00	Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание МВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
3.	ПС №4 35/10 кВ Т-1, В-35-Т-1, В-10-Т-1, ТСН-1, ТН-1.	04.09.19 г. 8:30	04.09.19 г. 15:00	Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформатора Т-1, ТСН-1, ТН-1. Испытание опорной изоляции СШ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
4.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№44	05.09.19 г. 9:30	05.09.19 г. 15:50	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
5.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№28	06.09.19 г. 9:00	06.09.19 г. 14:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
6.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№32	09.09.19 г. 8:30	05.09.19 г. 15:50	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонт	Виды работ (категория заявки)	Примечание
7.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№3	10.09.19 г. 9:30	10.09.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
8.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№2	11.09.19 г. 9:00	11.09.19 г. 14:50	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
9.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№4	12.09.19 г. 9:30	13.09.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
10.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№5	16.09.19 г. 9:00	16.09.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
11.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№10	17.09.19 г. 9:00	17.09.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
12.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№23	18.09.19 г. 8:30	18.09.19 г. 14:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
13.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№13	19.09.19 г. 9:00	19.09.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
14.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№19	20.09.19 г. 9:20	20.09.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
15.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№30	23.09.19 г. 9:00	23.09.19 г. 14:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
16.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№31	24.09.19 г. 8:30	24.09.19 г. 15:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.
17.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№47	25.09.19 г. 8:50	25.09.19 г. 14:50	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
18.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№49	26.09.19 г. 9:20	26.09.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
19.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№42	27.09.19 г. 8:40	27.09.19 г. 15:20	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
20.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№37	30.09.19 г. 9:00	30.09.19 г. 15:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением.	Согласно графику ППР.

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

Основание для размещения:	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
Статус информации:	«фактическая»
Срок хранения в архиве организации:	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)