

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Нововоронеж

МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	Http://nv-ges.narod.ru
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Октябрь 2019 года

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонт	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 51	01.10.19 г. 9:30	01.10.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ.	Согласно графику ППР.
2.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 32	02.10.19 г. 9:00	02.10.19 г. 16:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ.	Согласно графику ППР.
3.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 29	03.10.19 г. 8:30	03.10.19 г. 16:10	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
4.	ПС № 2 ОРУ-35 кВ КТП-18	04.10.19 г. 8:30	04.10.19 г. 16:30	Чистка сборных шин, протяжка болтовых соединений.	Согласно графику ППР.
5.	ПС № 2 пом. ОПУ	07.10.19 г. 8:45	07.10.19 г. 14:00	Проверка и опробование схемы сигнализации.	Согласно графику ППР.
6.	ПС № 2 пом. ОПУ	08.10.19 г. 8:30	08.10.19 г. 16:30	Проверка и опробование схемы оперативной блокировки разъединителей.	Согласно графику ППР.

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонт	Виды работ (категория заявки)	Примечание
7.	ПС № 2 пом. ОПУ	09.10.19 г. 9:00	09.10.19 г. 16:00	Демонтаж панели АЧР очереди ВЛ-35-44.	Согласно графику ППР.
8.	Лаборатория РЗиА	10.10.19 г. 8:00	10.10.19 г. 16:30	Монтаж и опробование ступени АЧР-2 совмещённая.	Согласно графику ППР.
9.	ПС № 2 пом. ОПУ	11.10.19 г. 9:00	11.10.19 г. 16:00	Монтаж панели АЧР очереди ВЛ-35-44.	Согласно графику ППР.
10.	ПС № 2 пом. ОПУ	14.10.19 г. 9:30	14.10.19 г. 15:40	Проверка и опробование схемы АЧР.	Согласно графику ППР.
11.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 20	15.10.19 г. 8:30	15.10.19 г. 16:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ.	Согласно графику ППР.
12.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 11	16.10.19 г. 9:00	16.10.19 г. 15:30	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА.	Согласно графику ППР.
13.	ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 41	17.10.19 г. 8:45	18.10.19 г. 16:00	Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ.	Согласно графику ППР.
14.	ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№ 6	21.10.19 г. 9:00	22.10.19 г. 15:30.	Проведение поверки измерительного трансформатора напряжения.	Согласно графику ППР.
15.	ПС № 2 КРУН-6 кВ	23.10.19 г. 8:30	23.10.19 г. 16:00	Замена ламп световой сигнализации.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
16.	ПС № 3 КРУН-6 кВ	24.10.19 г. 8:50	24.10.19 г. 15:50	Замена ламп световой сигнализации.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
17.	ПС № 1 КРУН-6 кВ	25.10.19 г. 9:00	25.10.19 г. 15:00	Замена ламп световой сигнализации.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
18.	ПС № 1,2,3,4	28.10.19 г. 9:00	31.10.19 г. 15:00	Проверка и опробование цепей обогрева.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце _____ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
 Статус информации: «фактическая»
 Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)