

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Нововоронеж

МУП "Горэлектросети"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	http://www.nv-ges/narod.ru
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Декабрь 2019 года

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2019г. не осуществлялся	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	Административное здание	02.12.19 г. 9:00	02.12.19 г. 16:00	Ремонт электроосветительной арматуры складских помещений.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
2.	Мастерская по ремонту трансформаторов	03.12.19 г. 8:30	04.12.19 г. 16:30	Осмотр и демонтаж блока пожарной сигнализации.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
3.	Механическая мастерская	05.12.19 г. 9:00	05.12.19 г. 16:20	Техническое обслуживание токарного станка.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
4.	ПС №2 дизель генератор	06.12.19 г. 9:20	06.12.19 г. 16:00	Осмотр и Т.О. дизель-генератора. Ремонт зарядного устройства.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.

№ п/п	Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2019г. не осуществлялся	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
5.	ПС №2 ОРУ-110 кВ	09.12.19 г. 9:00	09.12.19 г. 15:30	Замена ламп освещения на светильники энергосберегающей серии.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
6.	Складские помещения	10.12.19 г. 9:05	10.12.19 г. 16:00	Техническое обслуживание схемы освещения, замена ламп.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
7.	Мастерская по ремонту трансформаторов	11.12.19 г. 9:00	13.12.19 г. 16:00	Ревизия полюсов маломасляных выключателей. Замеры переходных сопротивлений.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
8.	ПС №№ 1, 2, 3, 4, "Северная"	16.12.19 г. 8:30	20.12.19 г. 15:05	Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА.	Согласно графику обходов и осмотров.
9.	Лаборатория РЗиА	23.12.19 г. 8:30	23.12.19 г. 16:30	Подготовка приборов к метрологическому освидетельствованию.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
10.	РТП-23 яч.№13	24.12.19 г. 9:00	24.12.19 г. 15:30	Замена прибора учёта электрической энергии. Интеграция в систему АСКУЭ.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
11.	ПС №2 ОРУ-35 кВ	25.12.19 г. 9:30	26.12.19 г. 16:00	Замена ламп освещения на светильники энергосберегающей серии.	Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации.
12.	ПС №№ 1, 2, 3, 4, "Северная"	27.12.19 г. 8:30	31.12.19 г. 15:00	Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА.	Согласно графику обходов и осмотров.

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце _____ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
 Статус информации: «фактическая»
 Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)